

Łąck, dnia 2022-11-08

GMINA ŁĄCK
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie opraw LED oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łąck” (RI.271.P.77.2022)

W dniu 08.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Wnosimy o doprecyzowanie kryterium równoważności certyfikatu ENEC+ pod warunkiem spełnienia zapisów odnośnie wykonania ich przez niezależne laboratorium akredytowane na terenie Unii Europejskiej do przeprowadzania badań zgodności parametrów funkcjonalnych wyrobu z obowiązującą na terenie UE normą EN 62722. Jest to norma, według której winny być badane i potwierdzane parametry funkcjonalne (eksploatacyjne, elektryczne, fotometryczne, kolorymetryczne i trwałościowe) opraw, co wynika wprost z Europejskiego Arkusza Wymagań - EPRS 003: Zastosowanie normy EN 62722-2-1:2016 do przyznawania Znaku ENEC+ w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji (ECS) oraz pod warunkiem spełnienia dokumentów normatywnych EPRS (ENEC Plus Requirmet Sheet).

Odpowiedź

Zamawiający dopuścił certyfikat równoważny dla certyfikatu ENEC+, jeżeli inny certyfikat będzie zawierał treść zgodną z treścią certyfikatu ENEC+ w zakresie potwierdzenia badaniami spełnienia przez wyrób norm europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wymagań ogólnych i badań. Dla każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa powinna być wskazana zgodność tego elementu z normami europejskimi dotyczącymi danego elementu składowego. Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający sprecyzował jedynie zakres minimalnych parametrów technicznych oprawy.

Pytanie 2

Zamawiający zrezygnował z dostarczenia obliczeń fotometrycznych, w związku z czym, nie ma absolutnie żadnej możliwości zapewnienia spełnienia normy oświetleniowej na klasę C2. Drogi wskazane w zamówieniu są drogami krajowymi i wojewódzkimi, które się krzyżują w postaci rond – ze względu na wysoki ruch drogowy i wymagania GDDKiA, spełnienie wymagań normatywnych jest absolutnie niezbędne i wymagane do zachowania bezpieczeństwa

ruchu pojazdów i pieszych. Należy zaznaczyć, że jeżeli Zamawiający nie wymaga spełnienia norm (które potwierdzałyby przedłożone obliczenia fotometryczne), to bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne zdarzenia jakie mogą wystąpić w czasie funkcjonowania oświetlenia i odpowiada za ich skutki – zwłaszcza za zagrożenie lub utratę życia, zdrowia lub mienia. Wnosimy o dodanie zapisu odnośnie przedłożenia obliczeń na co najmniej 2 z 3 wskazanych skrzyżowań (rond) do modernizacji na klasę C2. Wykonawca byłby we własnym zakresie zobowiązany do pozyskania danych do obliczeń od odpowiedniego zarządcy drogi, bądź wykonania obliczeń na zasadzie wizji lokalnej.

Odpowiedź

Zamawiający zrezygnował z dostarczenia obliczeń fotometrycznych, jednak w przypadku rozwiązań równoważnych wraz z ofertą należy dostarczyć wszystkie środki dowodowe, w szczególności karty katalogowe, certyfikaty wskazujące spełnienie normy C2.

Wójt Gminy Łąck
/-/
Zbigniew Białecki