

Łąck, dnia 2022-12-07

GMINA ŁĄCK
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku”
(RI.271.P.86.2022)

W dniu 06.12.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Stosownie do §181 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi wymagane jest stosowanie w budynkach tak jak szkoły oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego czy też strefy otwartej.

Domniemam, że w obecnym oświetleniu zamontowane są moduły awaryjne, które przy zaniku napięcia zasilają tymczasowo źródło światła w oprawie celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej i bezpiecznego opuszczenia dzieci i pracowników szkoły w przypadku zagrożenia.

Opis zamówienia nie uwzględnia montażu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zatem stawiam pytanie czy w przedmiotowym obiekcie zostało wcześniej wykonane oświetlenie awaryjne a obecny zakres dotyczy tylko oświetlenia podstawowego?

Z uwagi na tak istotną rzecz prosimy o odpowiedź na przedmiotową kwestię a jednocześnie składamy wniosek o przedłużenie terminu składania ofert do czasu doprecyzowania podniesionej kwestii.

Odpowiedź

Budynek Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku został częściowo zmodernizowany w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zakres przedmiotowy nie obejmuje pomieszczeń wymagających tego typu oświetlenia. W powodu braku konieczności uzupełnienia dokumentacji postępowania przez Zamawiającego termin złożenia oferty pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Łąck
/-/
Zbigniew Białecki