



PPIS/HKN- 842/4110/ 86/JSz/ 1549 /2021

Płock, dnia 24.02.2021r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 45 /2021
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
w Zdworzu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 1 próbka (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 próbek

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 59, Dział Laboratoryjny PSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Laboratoria Badawcze „Jars”/ nr akredytacji AB 109

stwierdza:

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi
w Zdworzu

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 6 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametrów:

- żelazo ogólne (A) w jednej próbce

wiepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru, podejmowano działania naprawcze oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku

mgr inż. Grzegorz Bieńkowski
Inspektor Sanitarny

Otrzymują:

1. adresat
 2. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
 3. aa.
-