



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

• tel.: 24 367 26 01

• sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl

• ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock

PPIS/HKN-839/4110/532/RŻ/8395/2023

LP(MC) 145
nr. 10. 2023/10

Płock, dnia 10 października 2023 roku

Stamp: GMINNY WŁĄCKU WPLYNEŁO
2023-10-13
Poz. rej. 5580
Podpis [Signature]

Gminny Zakład Komunalny w Łącku

ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badania próbek wody pobranych w dniu 28.09.2023 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Władysławów w punkcie poboru:

- SUW Władysławów 2/2, 09-520 Łąck - kurek czerpalny – po prawej stronie od wejścia na SUW - sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/09/2023/2445/FM/2 z dnia 03.10.2023 r. wykazały wartość parametru:

- **barwa** – (wartość otrzymana: 22+/-3 mg Pt/l, wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania sprawdzające i naprawcze w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tego parametru oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14 niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wartości pozostałych ocenianych parametrów nie przekraczały wartości parametrycznych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

Justyna Szukowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

p.o. KIEROWNIKA
Sekcji Higieny i Sanitacji

Maria Suchodolska

10.10.2023