

Łąck, dnia 2022-12-08

GMINA ŁĄCK  
ul. Gostynińska 2  
09-520 Łąck

Dotyczy: „Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku”  
(RI.271.P.86.2022)

W dniu 08.12.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

#### Pytanie

Czy na etapie złożenia oferty wymagane jest: “Ofereńt wraz z ofertą powinien dostarczyć obliczenia fotometryczne dla następujących pomieszczeń referencyjnych: sala geograficzna; sala informatyczna; stołówka; kuchnia; sala 2; sala 4 oraz sekretariat/Dyrekcja szkoły, zgodne z normą PN-EN 12464-1 oraz opracowanie Dialux w wersji otwartej z plikami fotometrycznymi użytymi w obliczeniach opraw. “  
Jeżeli tak proszę o liczbę opraw w poszczególnych pomieszczeniach i wskazanie pom. 02, 04 i sala geograficzna, ponieważ nie można ich odszukać na rzutach.

#### Odpowiedź

W załączeniu skany rzutów z zaznaczonym pomieszczeniem 02, 04 i salą geograficzną. Ponadto podaje liczbę opraw dla pomieszczeń referencyjnych:

- sala geograficzna – 10 szt.
- sala informatyczna – 12 szt.
- stołówka – 16 szt.
- kuchnia – 17 szt.
- sala 2 – 5 szt.
- sala 4 – 6 szt.
- Sekretariat/Dyrekcja szkoły – 5 szt.

Wójt Gminy Łąck  
/-/  
Zbigniew Białecki