


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Kolegialna 20, 09-400 Płock



Dane teleadresowe:
tel.: 24 367 26 01
fax. 24 264 75 09
email: plock@psse.waw.pl
psse.plock@pis.gov.pl

Nasz znak: PPIS/HKN-838/840 /4110/ 203/JSz/6624/18 Płock, dnia 21.09.2018 r.

Zakład Komunalny
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, ul. Kolegialna 20 zawiadamia, że na podstawie art. 10 §1, art. 61 §1 i § 4 oraz art. 73 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w dniu 21.09.2018 r. w sprawie:

1. wydania decyzji nakazującej usunięcia uchybień sanitarno - higienicznych stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych w dniach 23.08.2018 – 28.03.2018 r badań laboratoryjnych wody do spożycia - sprawozdanie z badań LSW/600/UZ1153/2018 z dnia 23.09.2018 r (wartość parametru : *mangan(A)*- 55 ± 8 , wartość parametryczna – 50)- **Wodociąg Publiczny Sendeń**, oraz LSW/600/UZ/1152/2018 z dnia 28.08.2018 r. (: *mangan(A)*- 138 ± 14) – **Wodociąg Publiczny Wola Łącka**

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku przypomina o obowiązku ujętym w § 5 pkt 2.C. zgodnie z którym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne powinno informować PPIS oraz Wójta o przekroczeniach wartości parametrycznych parametrów określonych w załączniku C tab. 2 zał. 1 do Rozporządzenia z 7 grudnia 2017 r. w terminie 7 dni od dnia otrzymania sporządzonego sprawozdania.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, złożyć wyjaśnienia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, ul. Kolegialna 20.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
3. aa. x2



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku
mgr inż. Grzegorz Bienkowski
higienista-epidemiolog