

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HK.N.9020.22.377.2026.DK
Płock, dnia 25 września 2026 r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

W związku z otrzymanym sprawozdaniem Nr LBW 00189/2026 z dnia 25 września 2026 r. z badań jakości wody do spożycia pobranej w dniu 22 września 2026 r. z punktu poboru wody: kran w hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody Załdzierz, 09-520 Łąck, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, iż stwierdzono wartość parametryczną:

- Mętność – 1,6 NTU (wartość parametryczna: akceptowana przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748) należy podjąć działania sprawdzające i naprawcze w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tego parametru.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji, czy w związku z jakością wody dostarczanej z wodociągu publicznego Załdzierz w ostatnim okresie do zarządcy wodociągu wpływały zgłoszenia konsumentów dotyczące jakości wody do spożycia, w tym dotyczące mętności.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck