



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.19.2026.DK
Płock, dnia 21 stycznia 2026 r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

DECYZJA nr HKN/1/2026

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1691), zwanej dalej KPA, po zapoznaniu się z wynikami sprawozdania z badań jakości wody do spożycia w punkcie poboru: kran w hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody Zdwońrz, 09-520 Łąck – sprawozdanie z badań Nr Ł/O/01/2026/838/FM/1/P/1 z dnia 19.01.2026 r. – pobór w ramach kontroli wewnętrznej (badanie przeprowadził: GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

orzeka

umorzyć w części postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji nakazującej usunięcie uchybień sanitarno – higienicznych, wszczęte zawiadomieniem znak: HKN.9020.3.1587.2025.DK z dnia 23 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

Na podstawie uzyskanego sprawozdania z badania wody Nr HKL 08231/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. próbki wody pobranej w dniu 2 grudnia 2025 r. z wodociągu publicznego Zdwońrz, w punkcie poboru kran w hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody Zdwońrz, 09-520 Łąck, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu: wartość otrzymana 72 µg/l, wartość parametryczna 50 µg/l. W związku z powyższym w dniu 23 grudnia 2025 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia w/w nieprawidłowości oraz wydania decyzji finansowej. Zarządzający obiektem podjął działania naprawcze w związku z przekroczeniem, a następnie przedstawił sprawozdanie z badań Nr Ł/O/01/2026/838/FM/1/P/1 z dnia 19.01.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 12 stycznia 2026 r. w punkcie poboru kran w hydroforni w Stacji Uzdatniania Wody Zdwońrz, 09-520 Łąck, w ramach kontroli wewnętrznej, na podstawie którego stwierdzono, iż wartość parametru mangan wynosiła 11 µg/l (wartość parametryczna: 50 µg/l).

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy, wydanie decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości stało się bezprzedmiotowe. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock, postanawia jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Zgodnie z art. 127a § 1 KPA, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji państwowej, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127a § 2 KPA, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck