



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

• tel.: 24 367 26 01

• sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl

• ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock

PPIS/HKN-839/4110/1443/MS/14623/2024

URZĄD GMINY w ŁĄCKU
W P. Y N P. Ł O

dnia 2024-12-30

Poz. rej.
Podpis

DECYZJA nr 36/2024

Płock, dnia 23 grudnia 2024 r.

Gminny Zakład Komunalny
w Łąckuul. Brzozowa 1
09-529 Łąck

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 poz. 572), po zapoznaniu się z wynikami sprawozdań z badań jakości wody do spożycia - sprawozdania z badań Nr Ł/0/11/2024/2024/2728/FM/2 oraz Nr Ł/0/11/2024/2024/2728/FM/1 z dnia 29.11.2024 r. - pobór w ramach kontroli wewnętrznej (badanie przeprowadziło: Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03 – 289 Warszawa) oraz na podstawie badań z poboru wykonanego w dniu 12.11.2024 r. w ramach kontroli urzędowej - sprawozdania z badań Nr HKL 08624/2024 z dnia 06.12.2024 r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

o r z e k a

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości sanitarno - higienicznych, wszczęte zawiadomieniem znak: PPIS/HKN-839/4110/1150/SP/12493/2024 z dnia 13.11.2024 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie uzyskanego sprawozdania z badania wody Nr HKL 08038/2024 z dnia 13.11.2024 r. z próbki wody pobranej w dniu 12.11.2024 r. z wodociągu publicznego Władysławów Korzeń, w punkcie poboru: Przedszkole w Podlasiu, Podlasie 19, 09 – 520 Łąck, kran w łazience – stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej Liczba bakterii grupy coli: wartość otrzymana: 6 NPL/100 ml, wartość parametryczna 0 NPL/100 ml. W związku z tym w dniu 13.11.2024 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia w/w nieprawidłowości. Zarządzający obiektem podjął działania naprawcze związane z tymi przekroczeniem, a następnie przedstawił sprawozdania z badań Nr Ł/0/11/2024/2024/2728/FM/2 oraz Nr Ł/0/11/2024/2024/2728/FM/1 – próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 29.11.2024 r., na podstawie których stwierdzono, iż wartość parametru Bakteria grupy Coli wyniosła 0 (wartość parametryczna: 0 NPL/100 ml). Badanie z poboru próbek wody dokonane w dniu 12.11.2024 r w ramach kontroli urzędowej również nie wykazało przekroczeń tego parametru: wartość otrzymana 0 NPL/100 ml, wartość parametryczna: 0 NPL/100 ml (sprawozdanie z badań Nr HKL 08624/2024 z dnia 06.12.2024r.)


W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy, wydanie decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości stało się bezprzedmiotowe. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock postanawia jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji państwowej, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127a § 2 w/w ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09 – 520 Łąck
3. aa.