



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.201.2026.DK
Płock, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badanie próbki wody pobranej w dniu 31 marca 2026 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zaździerz w punkcie poboru: kurek czerpalny w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Magdalena”, Koszelówka, ul. Jeziorna 4, 09-520 Łąck, sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2026/4117/FM/2 z dnia 7 kwietnia 2026 r., wykazało wartość parametrów - Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temperaturze 22°C - > 300 jtk/ml (zalecana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 200 jtk/1 ml) oraz Mętność - 1,1 NTU (wartość parametryczna: przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu.)

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania naprawcze i sprawdzające w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tych parametrów oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wartości pozostałych ocenianych parametrów nie przekraczały wartości parametrycznych.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

Zbigniew Kukła vel Kuklewicz

Kierownik
Sekcji Organizacji, Spraw Pracowniczych i Szkoleń

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25