



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

---

HKN.9020.22.201.2026.DK  
Płock, dnia 7 kwietnia 2026 r.

**Gminny Zakład Komunalny w Łącku**  
ul. Brzozowa 1  
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, zgodnie z § 21 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Zaździerz, gmina Łąck.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie komunikatu w sposób zapewniający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego ten komunikat wydano.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

Zbigniew Kukła vel Kuklewicz

Kierownik  
Sekcji Organizacji, Spraw Pracowniczych i Szkoleń

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku  
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock  
+48 24 367 26 01  
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.201.2026.DK  
Płock, dnia 7 kwietnia 2026 r.

## KOMUNIKAT Nr HKN/1/2026 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 7 kwietnia 2026 r.

w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Zaździerz, gmina Łąck zasilającego następujące miejscowości: Zaździerz, Matyldów, Wincentów, Koszelówka, Zofiówka, Nowe Rumunki, Grabina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oceny jakości wody, w punkcie poboru:

- kurek czerpalny w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Magdalena”, Koszelówka, ul. Jeziorna 4, 09-520 Łąck,

informuje o obecności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi bakterii grupy coli.

W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności *Escherichia coli* oraz nie znana jest liczba enterokoków (paciorkowce kałowe).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdza brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Niniejszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wyjaśnia, iż konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;
2. woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
3. woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ranień;
4. woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. WC.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:05 - (24) 367 26 52,
- od poniedziałku do piątku od godz. 15:05 do godz. 20:00 - 609 817 331



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku  
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock  
+48 24 367 26 01  
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25