

Łąck, dnia 14.10.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Łąck
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.: „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Podlasiu**”.

Identyfikator postępowania (ID): ocds-148610-83b29ce2-24ee-11ec-b885-f28f91688073

Zamawiający – Gmina Łąck, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie lamp LED o parametrach:

- strumień świetlny – 8000 lumenów
- temperatura barowa – 4000 K
- moc lampy – 40 W
- panel solarny szt. 1 o mocy 80 W
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 36 Ah, liczba cykli 1500
- czas pełnego naładowania – 7 h
- czas świecenia przy pełnym naładowaniu – 2-3 noce
- wysokość montażu oprawy – 6-8 m
- słup – aluminium, wysokość 8 m ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza wykonania lamp LED o parametrach innych niż wskazane w SWZ.