



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.119.2026.MZ
Płock, dnia 13 marca 2026 r.

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badania próbek wody pobranych w dniu 2 marca 2026 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Władysławów - Korzeń, gm. Łąck w punkcie poboru: kurek czerpalny wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody Władysławów - Korzeń, Władysławów 2/2, 09-520 Łąck, sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2026/4491/FM/1 z dnia 11 marca 2026 r. wykazało wartość parametru: Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temperaturze 22°C - > 300 jtk/ml (zalecana wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej do 100 jtk/1 ml), wartość parametru barwa - 20 mg/l Pt (wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), wartość parametru mętność 1,1 NTU (wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania sprawdzające i naprawcze w celu usunięcia tych niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie ww. parametrów oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25