



HKN.9020.3.1029.2025.DK

URZĄD GMINY W ŁĄCKU
WPLYNĘŁO

2025-09-05

Poz. rej.
Podpis

KS
08.08.2025
PP
05.09.2025

Płock, dnia 28 sierpnia 2025 roku

Gminny Zakład Komunalny
w Łącku

ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badanie próbek wody pobranej w dniu 05 sierpnia 2025 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego **Wola Łącka** w punkcie poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody Wola Łącka, 09-520 Łąck – kran w hydroforni: sprawozdanie z badań nr HKL 05155/2025 z dnia 21.08.2025 r., wykazało wartość parametru: **Zapach w temp. 23+/-2°C** – stwierdzono obcy zapach (wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania naprawcze i sprawdzające w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tych parametrów oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14 niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wartości pozostałych ocenianych parametrów nie przekraczały wartości parametrycznych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szałkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck