



HKN.9020.3.702.2025.DK

Płock, dnia 16 czerwca 2025 roku

URZĄD GMINY w ŁĄCKU
W PŁYNĘŁO

data 2025-06-23

Poz. rej.

Pośpis

Wójt Gminy Łąck

ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badanie próbkę wody pobranej w dniach 03 czerwca 2025 r. i 09 czerwca 2025 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego **Zaździerz** w punkcie poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody Zaździerz, 09-520 Łąck:
sprawozdanie z badań nr WC76416 z dnia 07.06.2025 r. wykazało wartość parametru: **Liczba kolonii na agarze odżywcym w 22°C – >300 mg jtk** (wartość parametryczna: zalecana wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej do 100 jtk/1 ml).
sprawozdanie z badań nr HKL 03992/2025 z dnia 12.06.2025 r. wykazało wartość parametru: **Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temperaturze 22°C – >300 mg jtk** (wartość parametryczna: zalecana wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej do 100 jtk/1 ml)

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania naprawcze i sprawdzające w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tych parametrów oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14 niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wartości pozostałych ocenianych parametrów nie przekraczały wartości parametrycznych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck