

Do Usługi Projektowe sc
Rytwiński, L. Rytwińska - Nowak

ul. Andersa 42
09-410 Płock

Znak EOP-73MMD-002032-2017
Dot. Przebudowy dróg wewnętrznych łąk osiedle ul.
Jagodowa, Słowicza, Sosnowa, Klonowa.

Kutno, dnia 9 sierpnia 2017 roku

Uzgodnienie nr 50/R4/2017

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło w dniu 01-08-2017 roku do ENERGA-OPERATOR SA, ustala się następujące warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą siecią energetyczną ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą: Przebudowy dróg wewnętrznych łąk osiedle ul. Jagodowa, Słowicza, Sosnowa, Klonowa:

1. W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
2. W zakresie prac występują zbliżenia z liniami napowietrznymi nN-0,4kV. W przypadku pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od przewodów linii nN-0,4kV należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją w Kutnie. W tym zakresie prace przy zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energa Operator SA.
3. Na istniejących kablach 0,4 kV (przyłącza elektroenergetyczne: linie ze stacji S4-1039 Łąck Osiedle Nadleśnictwa) w miejscu skrzyżowania projektowanymi ulicami założyć przepusty ochronne typu Arot:
- dla kabli nN - 0,4kV - A110_PS koloru niebieskiego, oraz zabezpieczyć obie końcówki rur Arot przed zamuleniem. Zachować odległość pionową między proj. obrzeżem betonowym, a kablami 0,4kV **nie mniej niż 0,5m**. Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu obrzeży krawężników betonowych utwardzanych dróg.
4. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych, należy same prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.
5. Przed planowanymi pracami należy ustalić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych po uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji Janusz Krupski tel. 24-368-84-74.
6. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Kutno, Dział Eksploatacji p. Zbigniew Wojtasiak tel. 24-368-81-60,
7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.



+48 24 368 80 00
+48 24 368 82 02

ogon 190275904-00075
83-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

operator.plock@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



8. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowią załączniki mapowe z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną.

Przygotował: Jarosław Parzoch

Z poważaniem

Załączniki:

1 egz. załącznika mapowego

Otrzymują:

- ① Adresat
2. 73MMD-a/a
3. 73MZE-do wiadomości

Kierownik
Dział Dokumentacji
Energetycznej Kutno
Jarosław Stafirski