



HKN.9020.3.1257.2025.DK

URZĄD GMINY W ŁĄCKU
WPŁYNĘŁO

2025-10-08

Poz. rej.
Podpis

Płock, dnia 03 października 2025 roku

Gminny Zakład Komunalny
w Łącku

ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że badanie próbek wody pobranej w dniu 18 września 2025 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego **Władysławów** w punkcie poboru:

- Przedszkole w Podlasiu, Podlasie 19, 09-520 Łąck – kran w łazience: sprawozdanie z badań nr Ł/0/09/2025/2060/FM/3 z dnia 30.09.2025 r., wykazało wartość parametru: **Barwa** – 18 mg/l PT (wartość parametryczna: pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg PT/l).

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarządca wodociągu powinien podjąć działania naprawcze i sprawdzające w celu usunięcia tej niezgodności i ponownie dokonać badań laboratoryjnych w zakresie tych parametrów oraz przedstawić wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku, ul. Królewiecka 14 niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Wartości pozostałych ocenianych parametrów nie przekraczały wartości parametrycznych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck