

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e.mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/HKN-838/4110/ 169/JSz/ 2384/2019

Płock, dnia 02.04.2019 r.

URZĄD GMINY W ŁĄCKU  
WPLYNEŁO

Dnia 2019 -04- 0 4

Poz. rej. 1563

Podpis KSZALP

Gminny Zakład Komunalny w Łącku  
ul. Brzozowa 1  
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie sprawozdania Nr LSW/600/494/2019 z dnia 30.03.2019 r., z badań próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody Sendeń - kran w hydroforni, stwierdzono utrzymujące się przekroczenie wartości parametru mangan – wartość oznaczona wynosiła  $171,1 \pm 17 \mu\text{g/l}$ , wartość parametryczna wynosi  $50 \mu\text{g/l}$ .

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

mgr inż. Grzegorz Bienkowski  
higienista-epidemiolog

Załącznik:

- Sprawozdanie Nr: LSW/600/494/2019 z dnia 30.03.2019 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
3. a/a

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYBKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



	<b>POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU</b>	
<b>Laboratorium Badania Wód</b>		<b>AB 630</b>
09-402 Płock ul.Kolegialna 20		
Tel/fax: (24) 367-26-34		
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl		
www.plock.psse.waw.pl		

<b>Sprawozdanie z badań nr * : LSW/600/494/2019</b>	Data sporządzenia sprawozdania: <b>30 marzec 2019</b>
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym próbki	Egz. 2 / 3

**Próbka:**

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/494/2019

Data rejestracji: 2019-03-27

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: HKN PSSE Płock

**Zleceniodawca:**

Nazwa : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Adres: 09-400 Płock, Kolegialna 20

**Opis próbki wg protokołu pobrania nr: HKN-838/410/87/55/191/19**

Miejsce/adres pobrania próbki: Sendeń,

Punkt poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody - kran w hydroforni

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny Sendeń

Data pobrania próbki: 2019-03-27

Data rozpoczęcia badań: 2019-03-27

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2019-03-28

Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2019-03-30

Odstępstwa od badań i badania niezgodne z wymaganiami brak

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna  
09-402 PŁOCK, ul. Kolegialna 20  
tel. (24) 367-26-51, fax (24) 264-75-09

Za zgodność z oryginałem

Data 02.04.19 Podpis

**Sprawozdanie z badań nr\* : LSW/600/494/2019**


nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

**Wyniki badań fizykochemicznych**

Lp	Nazwa oznaczenia *	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Mangan (A)	µg/l	PN-EN ISO 15586: 2005	171±17

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych **mgr inż. Hanna Szczęsna** **Wyniki badań mikrobiologicznych**


Lp	Nazwa oznaczenia *	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/- 2°C po 72h w 1 ml (A), jtk	PN-EN ISO 6222:2004	61[45;83]

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: **mgr Tomasz Szpotański** 

\* - (A) - oznaczenie wykonywane metodą akredytowaną; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodą nieakredytowaną

\*\* - Wynik badania podawany jest z niepewnością rozszerzoną (p= 95%, k=2) nieuwzględniającą etapu poboru próbek.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości.

Zatwierdzający: **mgr Tomasz Szpotański**

Za zgodność z oryginałem

Data 02.04.19 Podpis 