

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;
www.plock.psse.waw.pl; e.mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



PPIS/HKN-840/4110/ 170/JSz/ 2385/2019

Płock, dnia 02.04.2019 r.

URZĄD GMINY w ŁĄCKU
WPLYNĘŁO

Dnia 2019 -04- 0 4

Poz. rej. 1562

Podpis Szczep

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie sprawozdania Nr LSW/600/493/2019 z dnia 30.03.2019 r., z badań próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody Wola Łącka - kran w hydroforni, stwierdzono utrzymujące się przekroczenie wartości parametru mangan - wartość oznaczona wynosiła 90 ± 9 $\mu\text{g/l}$, wartość parametryczna wynosi 50 $\mu\text{g/l}$.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

mgr inż. Grzegorz Bieńkowski
higienista-epidemiolog

Załącznik:

- Sprawozdanie Nr: LSW/600/493/2019 z dnia 30.03.2019 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
3. a/a

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI





**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PŁOCKU**

Laboratorium Badania Wód

09-402 Płock ul. Kolegialna 20

Tel/fax: (24) 367-26-34

adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl

www.plock.psse.waw.pl



AB 630

Sprawozdanie z badań nr* : LSW/600/493/2019

* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym próbki

Data
sporządzenia
sprawozdania:

30 marzec 2019

Egz. 2 / 2

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/493/2019

Data rejestracji: 2019-03-27

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: HKN PSSE Płock

Zleceniodawca:

Nazwa : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Adres: 09-400 Płock, Kolegialna 20

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: HKN-840/410/87/56/192/19

Miejsce/adres pobrania próbki: Wola Łącka,

Punkt poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody - kran w hydroforni

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny Wola Łącka

Data pobrania próbki: 2019-03-27

Data rozpoczęcia badań: 2019-03-27

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2019-03-28

Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2019-03-30

Odstępstwa od badań i badania
niezgodne z wymaganiami brak

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna
09-402 PŁOCK, ul. Kolegialna 20
tel. (24) 367-26-51, fax (24) 264-75-09

Za zgodność z oryginałem

02.04.19 Podpis:

Sprawozdanie z badań nr : LSW/600/493/2019


* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Nazwa oznaczenia *	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Mangan (A)	µg/l	PN-EN ISO 15586: 2005	90±9

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych mgr inż. **Hanna Szczęśna** **Wyniki badań mikrobiologicznych**


Lp	Nazwa oznaczenia *	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/- 2°C po 72h w 1 ml (A), jtk	PN-EN ISO 6222:2004	38[26;55]

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: mgr **Tomasz Szpotański** 

* - (A) - oznaczenie wykonywane metodą akredytowaną; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodą nieakredytowaną

** - Wynik badania podawany jest z niepewnością rozszerzoną (p= 95%, k=2) nieuwzględniająca etapu poboru próbek.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości.

Zatwierdzający: mgr **Tomasz Szpotański**


KIEROWNIK
STACJI LABORATORYJNEJ
mgr Tomasz Szpotański

Za zgodność z oryginałem

Data 02.04.19 Podpis 