

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e:mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



Nasz znak: PPIS/HKN/837/4110/72/JSz/551/19 Płock, dnia 16.01.2019 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
WPLYNĘŁO

Dnia 2019 -01- 2 1

Poz. rej. 332 K.S.U.C.P.
Podpis

DECYZJA Nr 2/2019

Wójt Gminy Łąck
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59.),
- Art. 10 §1, art.61 §1 i §4 oraz art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 5 ust.1 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust.1 i ust.3, § 4 ust.1 pkt 1, § 21.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz na podstawie:
- wyników badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 19.11.2018 oraz 07.01.2019 - sprawozdania z badań nr: LSW/600/UZ1743/2018 z dnia 22 listopad 2018r., LSW/600/UZ19/2019 z dnia 07 stycznia 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

1. Stwierdza przekroczone wartości parametrów:
 - żelazo – wartość stwierdzona - 272 ± 22 $\mu\text{g/l}$. ; 503 ± 40 $\mu\text{g/l}$. (wartość parametryczna 200 $\mu\text{g/l}$)
 - mętność : wartość stwierdzona (A) $2,1 \pm 0,3$ oraz $3,6 \pm 0,6$ (wartość parametryczna 1 NTU)
2. nakazuje podjęcie działań naprawczych i doprowadzenie ponadnormatywnej zawartości parametrów: **mętność** oraz **żelazo** do wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

niepodlega

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w terminie do 15.02.2019 r.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody pobranej w ramach prowadzonego przez PPIS w Płocku monitoringu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąck w dniu 22.11.2018 r., oraz 07.01.2019 r., w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody – hydrofornia po uzdatnieniu Łąck dot. pogorszenia jakości wody, stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono przekroczenie wartości normatywnych następujących parametrów, których zawartość jest oceniana w wodzie do spożycia przez ludzi:

1. żelazo - wartość parametryczna 200 $\mu\text{g/l}$.

Uzyskane wyniki wykazały: sprawozdanie z badań LSW/600/UZ1743/2018 z dnia 22.11.2018r: oraz LSW/600/UZ19/2019 z dnia 07.01.2019 r. wartość parametru : **żelazo ogólne(A) - 272 \pm 22 $\mu\text{g/l}$; 503 \pm 40 $\mu\text{g/l}$.**

2. mętność – wartość parametryczna 1 NTU

Uzyskane wyniki wykazały: sprawozdanie z badań LSW/600/UZ1743/2018 z dnia 22.11.2018 oraz LSW/600/UZ19/2019 z dnia 07.01.2019 r , wartość parametru **mętność (A) 2,1 \pm 0,3 oraz 3,6 \pm 0,6**

W związku z powyższym, zgodnie z § 21.1. w/w rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zobowiązał zarządzającego wodociągiem Łąck: Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck do podjęcia działań naprawczych w zakresie określonym w pkt.2 decyzji.

Pouczenie


Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W razie nie wykonania niniejszej decyzji wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne w administracji zgodnie z Ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

Otrzymuje:

1. adresat
2. Gminny Zakład Komunalny w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
3. aa



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku

mgr inż. Grzegorz Bienkowski
higienista-epidemiolog