

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU**

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock, NIP: 774-234-56-66, REGON 611319728

Telefon: (24) 367-26-51; Sekretariat: (24) 367-26-01;

www.plock.psse.waw.pl; e.mail: plock@psse.waw.pl; psse.plock@pis.gov.pl



Nasz znak: PPIS/HKN-838/4110/1157/KL/2204/2019

Płock, dnia 26.03.2019 r.

**Gminny Zakład Komunalny w Łącku**  
**ul. Brzozowa 1**  
**09 – 520 Łąck**

URZĄD GMINY ŁĄCKO  
WPEŁNIŁO

Dnia 2019 -03- 29

Poz. rej. .... 1451

Podpis ..... KSUUP

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 137/2019

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku** w załączeniu przesyła sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu 04.03.2019 r. w punkcie poboru: kran w kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Zielona Szkoła w Sendeniu sprawozdania z badań nr:

- LSW/600/339/2019 z dnia 07.03.2019 r.,
- 251 z dnia 13.03.2019 r.,
- PBP/1357/P/2019 r.,
- HKL.9052.1.01357.2019 r.

**Na podstawie wyników z badań stwierdzono:**

- **wysoką wartość parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C > 300.**

Zalecana wielkość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie powinna przekraczać

- w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml
- w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 100 jtk/1 ml
- **wartość parametru - Mangan = 212 µg/l**
- wielkość parametru mangan - 50 µg/l

W zakresie pozostałych objętych badaniami parametrów woda w urządzeniu zbiorowego zaopatrzenia Sendeń spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) .

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z tego urządzenia.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku-mieście na prawach powiatu  
oraz powiecie płockim  
lek. med. Romuła Ostrowski  
spec. epidemiolog

**Otrzymują:**

1. Adresat - w załączeniu: sprawozdania z badań

② Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, 209 – 520 Łąck

③ Za.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

